





Opis zamówienia

NEB12-18GM50-E0-V1

Opis zamówienia

- Zwiększony zasięg działania
- 12 mm quasi-zabudowany


Przyłącze



Drut kolory wg EN 60947-5-2

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Wymiary



Dane techniczne

Dane ogólne

Funkcja elementów przełączających	NPN normalnie otwarty
Nominalny zasięg działania s_n	12 mm
Instalacja	quasi-zabudowany
Polaryzacja wyjściowa	DC
Zapewniony dystans działania s_a	0 ... 9,72 mm
Element rozruchowy	Stal budowlana, np. 1.0037, S235JR (wcześniej St37-2) 36 mm x 36 mm x 1 mm
Współczynnik redukcji r_{Al}	0,26
Współczynnik redukcji r_{Cu}	0,2
Współczynnik redukcji $r_{1,4301}$	0,63
Współczynnik redukcji r_{Ms}	0,33

Parametry

warunki montażu

A	w stali 1.0037 (St37): 4 mm
B	14 mm
C	36 mm
F	36 mm
Napięcie robocze U_B	10 ... 30 V
Częstotliwość przełączania f	0 ... 500 Hz
histereza H	0,12 ... 1,8 mm
Ochrona przed złą polaryzacją	tak
Ochrona przed zwarcieniem	pulsująca
Odporność na przeciążenia	tak
Zabezpieczenie przed zerwaniem pędni	tak
Ochrona indukcyjna	tak
Redukcja impulsu włączania	tak
tętnienie prądu	10 %
spadek napięcia U_d	≤ 2 V
Dokładność odwzorowania	0,6 mm
Prąd roboczy I_L	0 ... 200 mA
Prąd resztkowy I_r	≤ 10 μ A
Prąd jałowy I_0	≤ 11 mA
Opóźnienie gotowości t_v	≤ 50 ms
Wskaźnik stanu przełączenia	Żółta dioda

Parametry bezpieczeństwa funkcjonalnego

MTTF _d	1940 a
Okres użytkowania (T _M)	20 a
Stopień pokrycia diagnostycznego (DC)	0 %

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia	-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Temperatura składowania	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)

Dane mechaniczne

Schemat połączenia	Wtyczka przyrządowa M12 x 1, 4-pin
Materiał obudowy	Mosiądz, nikielowany
Powierzchnia pomiarowa	PBT
Rodzaj ochrony	IP67
Masa	50 g

Zgodność norm i dyrektyw

Zgodność norm	
Normy	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Zezwolenia i certyfikaty

Certyfikat CCC	Produkty, dla których maksymalne napięcie robocze nie przekracza 36 V, nie wymagają certyfikacji, a zatem nie są opatrzone znakiem CCC.
----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

