




CE  
0102




订货型号

NCN3-F25F-N4-Y41364

接线形式



## 外形尺寸



## 技术参数

### 一般说明

开关点功能	直流，双常闭开关点
额定动作距离 $s_n$	3 mm
安装	非齐平
可靠动作距离 $s_a$	0 ... 2.43 mm
衰减系数 $r_{Al}$	0.5
衰减系数 $r_{Cu}$	0.4
衰减系数 $r_{V2A}$	1

### 额定等级

额定电压 $U_0$	8 V
开关频率 $f$	0 ... 1500 Hz
迟滞 $H$	典型值 5 %
反极性保护	是
短路保护	是
电流损耗	
未检测到测量板	$\geq 3$ mA
已检测到测量板	$\leq 1$ mA
无负载电流 $I_0$	$\leq 3$ mA
开关状态指示	LED 指示灯，黄色

### 周围环境

环境温度	-25 ... 100 °C (248 ... 373 K)
储存温度	-40 ... 100 °C (233 ... 373 K)

### 机械特性

接线形式	MINI-COMBICON
外壳材料	PBT
感应面	PBT
防护等级	IP60
注意	请使用 Phoenix FK-MCP 1,5/4-ST-3,81 连接器

### 总说明

用于危险区域	见操作说明书
种类	1G; 2G

### 符合标准及规范

NAMUR	EN 60947-5-6:2000
标准	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

## ATEX 1G

介绍

## 设备种类 1G

指示符合

标准符合

CE 认证符号

Ex- 鉴定等级

EC- 类型 鉴定证书

适用型号

有效内部电容 Ci

有效内部阻抗 Li

综述

允许最高环境温度

安装与调试

维护

特殊条件

机械保护

静电负荷

## 用于危险区域的电气设备操作指南

用于含气体、蒸汽和薄雾的危险区域

94/9/EG

EN 60079-0:2006, EN 60079-11:2007, EN 60079-26:2007

点燃保护“本质安全型”  
使用受限于下列规定条件

CE 0102

Ex II 1G Ex ia IIC T6

TÜV 99 ATEX 1479 X

NCN3-F25.-N4-Y41364

≤ 100 nF ; 参考 10 米长电缆 ; 此值适用于接近开关电路

≤ 100 μH ; 参考 10 米长电缆 ; 此值适用于接近开关电路

必须根据技术参数表和本操作指南里所述的参数进行相应的设备操作。必须遵守 EC- 类型鉴定证书。特殊条件也必须遵循。

94/9EG 指示 和 EC- 类型鉴定证书仅适用于在大气环境下的电气装置应用。在环境温度 &gt; 60 °C 的使用已经经过热表面的权威测试, 授权证书。

如果不是在大气环境下使用, 必须考虑可允许的最小点燃能量的衰减度。

根据温度等级, 温度范围已经在 EC 类型鉴定证书中给出。注意: 适用 种类 1 的温度表格 !!! 在种类 1 的温度表格中, 根据 EN 1127-1:1997 标准已经存在 20 % 的减幅。

使用或使用目标必须遵循相关的法律法规。本质安全仅适用于和合适的仪器设备连接并保证本质安全。

相关的设备仪器必须满足防爆种类规定的要求。

由于疏忽和 / 或等电位结合系统的瞬时电流可能产生爆炸的危险, 电源和信号电流的流电隔离就是更可取的。不带电气隔离的关联设备仅在满足 IEC 60079-14 的相关要求下使用。

用于危险区域的仪器设备不能作任何改动。不允许作维修。

接近开关在低于 -20 °C 温度时使用, 应选用防敲击的附加外壳装置。

当防爆组别为 IIC 时, 塑料外壳的部件要避免产生不允许的静电负荷。

## ATEX 2G

介绍

## 设备种类 2G

指示符合

标准符合

CE 认证符号

Ex- 鉴定等级

EC- 类型 鉴定证书

适用型号

有效内部电容 Ci

有效内部阻抗 Li

综述

允许最高环境温度

安装与调试

维护

特殊条件

机械保护

## 用于危险区域的电气设备操作指南

用于含气体、蒸汽和薄雾的危险区域

94/9/EG

EN 60079-0:2006, EN 60079-11:2007

点燃保护“本质安全型”  
使用受限于下列规定条件

CE 0102

Ex II 1G Ex ia IIC T6

TÜV 99 ATEX 1479 X

NCN3-F25.-N4-Y41364

≤ 100 nF ; 参考 10 米长电缆 ; 此值适用于接近开关电路

≤ 100 μH ; 参考 10 米长电缆 ; 此值适用于接近开关电路

必须根据技术参数表和本操作指南里所述的参数进行相应的设备操作。必须遵守 EC- 类型鉴定证书。特殊条件也必须遵循。

94/9EG 指示 和 EC- 类型鉴定证书仅适用于在大气环境下的电气装置应用。在环境温度 &gt; 60 °C 的使用已经经过热表面的权威测试, 授权证书。

如果不是在大气环境下使用, 必须考虑可允许的最小点燃能量的衰减度。

根据温度等级, 温度范围已经在 EC 类型鉴定证书中给出。

使用或使用目标必须遵循相关的法律法规。本质安全仅适用于和合适的仪器设备连接并保证本质安全。

用于危险区域的仪器设备不能作任何改动。不允许作维修。

接近开关在低于 -20 °C 温度时使用, 应选用防敲击的附加外壳装置。

## NEPSI

## 介绍

标准符合  
防爆标志  
综述

允许最高环境温度  
安装与调试  
产品使用特殊要求

产品使用注意事项

## 中国防爆操作指南

GB3836.1-2000, GB3836.4-2000

Ex ia II CT1-T6

必须根据技术参数表和本操作指南里所述的参数进行相应的设备操作。必须遵守 NEPSI 鉴定证书。特殊条件也必须遵循。

根据温度等级，温度范围已经在 NEPSI 鉴定证书中给出。

使用或使用目标必须遵循相关的法律法规。

- 当 NCN\*-\*N4\*\*\* 型和 PL\*-F25\*-\*N4\*\*\* 型阀门回讯器使用环境低于零下 20 度时，必须安装于具有 IP20 以上外壳防护等级（符合 GB4208-1993 标准要求）的金属外壳（含镁量小于 6%）之中，以免遭受冲击。
- 当阀门回讯器的外壳为塑料材质时，在实际使用和维护过程中必须禁止摩擦，以防静电危险。
- PL\*-F25\*-\*N4\*\*\* 型阀门回讯器必须安装于具有 IP20 以上外壳防护等级（符合 GB4208-1993 标准要求）的金属外壳（含镁量小于 6%）之中使用。
- 带永久性引入电缆的阀门回讯器必须接受在 GB3836.4-2000 中第 10.13 条规定的电缆拔脱试验。
- 阀门回讯器必须与置于非危险场所的关联设备配套共同组成本安防爆系统方可使用于现场存在爆炸性气体混合物的危险场所。其系统接线必须同时遵守阀门回讯器和所配关联设备的使用说明书要求，接线端子不得接错。

- 阀门回讯器与关联设备共同组成本安防爆系统时，必须同时满足下列要求：

$$U_0 \leq U_i, I_0 \leq I_i, P_0 \leq P_i, C_0 \geq C_i + C_c, L_0 \geq L_i + L_c$$

注：U<sub>0</sub>、I<sub>0</sub>、P<sub>0</sub>、C<sub>0</sub> 和 L<sub>0</sub> 分别代表关联设备的本安输出参数及外部允许参数；

C<sub>c</sub>、L<sub>c</sub> 分别代表连接电缆的分布电容和电感。

- 阀门回讯器与关联设备的延长连接电缆应为屏蔽电缆（必须有绝缘护套），其屏蔽层应接地，并与产品外壳保持等电位平衡。
- 用户不得自行更换该产品的零部件，应会同产品制造商共同解决运行中出现的故障，以杜绝损坏现象的发生。
- 产品的安装、使用和维护应同时遵守产品说明书、GB3836.15-2000“爆炸性气体环境用电气设备 第 15 部分：危险场所电气安装（煤矿除外）”及 GB50058-1992“爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范”的有关规定。

## NEPSI

## 介绍

标准符合  
防爆标志  
综述

允许最高环境温度  
安装与调试  
产品使用特殊要求

产品使用注意事项

## 中国防爆操作指南

GB3836.1-2000, GB3836.8-2003

Ex nL II CT1-T6

必须根据技术参数表和本操作指南里所述的参数进行相应的设备操作。必须遵守 NEPSI 鉴定证书。特殊条件也必须遵循。

根据温度等级，温度范围已经在 NEPSI 鉴定证书中给出。

使用或使用目标必须遵循相关的法律法规。

- 当 NCN\*-\*N4\*\*\* 型和 PL\*-F25\*-\*N4\*\*\* 型阀门回讯器使用环境低于零下 20 度时，必须安装于具有 IP54 以上外壳防护等级（符合 GB4208-1993 标准要求）的金属外壳（含镁量小于 6%）之中，以免遭受冲击。
- 当阀门回讯器的外壳为塑料材质时，在实际使用和维护过程中必须禁止摩擦，以防静电危险。
- PL\*-F25\*-\*N4\*\*\* 型阀门回讯器必须安装于具有 IP54 以上外壳防护等级（符合 GB4208-1993 标准要求）的金属外壳（含镁量小于 6%）之中使用。

- 阀门回讯器必须与置于非危险场所的关联限能设备配套共同组“nL”型防爆系统方可使用于现场存在爆炸性气体混合物的危险场所。其系统接线必须同时遵守阀门回讯器和所配关联限能设备的使用说明书要求，接线端子不得接错。

- 阀门回讯器与关联限能设备共同构成“nL”型防爆系统时，必须同时满足下列要求：

$$U_0 \leq U_i, I_0 \leq I_i, P_0 \leq P_i, C_0 \geq C_i + C_c, L_0 \geq L_i + L_c$$

注：U<sub>0</sub>、I<sub>0</sub>、P<sub>0</sub>、C<sub>0</sub> 和 L<sub>0</sub> 分别代表关联限能设备的本安输出参数及外部允许参数；

C<sub>c</sub>、L<sub>c</sub> 分别代表连接电缆的分布电容和电感。

- 阀门回讯器与关联限能设备的延长连接电缆应为屏蔽电缆（必须有绝缘护套），其屏蔽层应接地，并与产品外壳保持等电位平衡。
- 用户不得自行更换该产品的零部件，应会同产品制造商共同解决运行中出现的故障，以杜绝损坏现象的发生。
- 产品的安装、使用和维护应同时遵守产品说明书、GB3836.15-2000“爆炸性气体环境用电气设备 第 15 部分：危险场所电气安装（煤矿除外）”及 GB50058-1992“爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范”的有关规定。