



CE
0102




订货型号

NJ0,8-5GM-N-Y18620

特性

- 标准系列
- 0.8 mm 齐平安装


接线形式



附件

BF 5
安装支架

外形尺寸



技术参数

一般说明

| | |
|----------------|---------------|
| 开关点功能 | NAMUR 常闭 |
| 额定动作距离 s_n | 0.8 mm |
| 安装 | 齐平安装 |
| 输出极性 | NAMUR |
| 可靠动作距离 s_a | 0 ... 0.65 mm |
| 衰减系数 r_{Al} | 0.4 |
| 衰减系数 r_{Cu} | 0.3 |
| 衰减系数 r_{V2A} | 0.85 |

额定等级

| | |
|------------|---------------|
| 额定电压 U_o | 8 V |
| 工作电压 U_B | 5 ... 25 V |
| 开关频率 f | 0 ... 5000 Hz |
| 迟滞 H | 3 % |
| 电流损耗 | |
| 未检测到测量板 | ≥ 3 mA |
| 已检测到测量板 | ≤ 1 mA |

符合标准

| | |
|----------|--------------------------|
| EMC 符合标准 | IEC / EN 60947-5-2:2004 |
| 标准 | DIN EN 60947-5-6 (NAMUR) |

周围环境

| | |
|------|--------------------------------|
| 环境温度 | -25 ... 100 °C (248 ... 373 K) |
|------|--------------------------------|

机械特性

| | |
|-------|----------------------|
| 接线形式 | 2 m, PUR 电缆 |
| 导线截面积 | 0.14 mm ² |
| 外壳材料 | 不锈钢 |
| 感应面 | PBT |
| 防护等级 | IP67 |

总说明

| | |
|----------|--------------|
| 用于危险区域种类 | 见操作说明书 2G |
|----------|--------------|

符合标准

| | |
|----|--|
| 标准 | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|----|--|

ATEX 2G

介绍

设备种类 2G

指示符合

标准符合

CE 认证符号

Ex- 鉴定等级

EC- 类型 鉴定证书

适用型号

有效内部电容 Ci

有效内部阻抗 Li

综述

允许最高环境温度

安装与调试

维护

特殊条件

机械保护

静电负荷

用于危险区域的电气设备操作指南

用于含气体、蒸汽和薄雾的危险区域

94/9/EG

EN 60079-0:2006, EN 60079-11:2007

点燃保护“本质安全型”
使用受限于下列规定条件

CE0102

II 2G Ex ia IIC T6

PTB 00 ATEX 2048 X

NJ 0,8-5GM-N...

≤ 30 nF ; 参考 10 米长电缆

≤ 50 μH ; 参考 10 米长电缆

必须根据技术参数表和本操作指南里所述的参数进行相应的设备操作。必须遵守 EC- 类型鉴定证书。特殊条件也必须遵循。

94/9EG 指示 和 EC- 类型鉴定证书仅适用于在大气环境下的电气装置应用。在环境温度 > 60 °C 的使用已经经过热表面的权威测试，授权证书。

如果不是在大气环境下使用，必须考虑可允许的最小点燃能量的衰减度。

根据温度等级，温度范围已经在 EC 类型鉴定证书中给出。

使用或使用目标必须遵循相关的法律法规。本质安全仅适用于和合适的仪器设备连接并保证本质安全。

用于危险区域的仪器设备不能作任何改动。不允许作维修。

接近开关在低于 -20 °C 温度时使用，应选用防敲击的附加外壳装置。

金属外壳部件上的静电负荷必须避免。可通过将这些部件相连接到同等电位来避免产生危险的静电负荷。

NEPSI

介绍

标准符合

防爆标志

综述

允许最高环境温度

安装与调试

产品使用特殊要求

中国防爆操作指南

GB3836.1-2000, GB3836.4-2000

Ex ia II CT1-T6

必须根据技术参数表和本操作指南里所述的参数进行相应的设备操作。必须遵守 NEPSI 鉴定证书。特殊条件也必须遵循。

根据温度等级，温度范围已经在 NEPSI 鉴定证书中给出。

使用或使用目标必须遵循相关的法律法规。

• 为避免产生静电危险，下列型号接近开关外壳的金属部件必须可靠接地。

| | | |
|-----------------|-----------------|----------------|
| NCB1.5*M*N0* | NJ1,5-6,5*-N* | NJ4-30GM-N200* |
| NCB2-12GM*-N0* | NJ1,5-10GM-N-Y* | NJ5-11-N-545* |
| NCN4-12GM*-N0* | NJ1,5-8GM-N* | NJ5-11-N-G* |
| NCB5-18GM*-N0* | NJ1,5-8-N* | NJ5-18GM-N* |
| NCN8-18GM*-N0* | NJ1,5-18GM-N-D* | NJ6-22-N-G* |
| NCB10-30GM*-N0* | NJ2-11-N-G* | NJ8-18GM-N* |
| NCN15-30GM*-N0* | NJ2-12GM-N* | NJ10-22-N-G* |
| NJ0,2-10GM*-N* | NJ2-14GM-N* | NJ10-130GM-N* |
| NJ0,8-4,5-N* | NJ2,5-14GM-N* | NJ4-12GM-N* |
| NJ0,8-5GM*-N* | | |

• 该系列产品在使用时，电气连接件的装配必须达到 GB4208-1993 标准所要求的 IP20 以上外壳防护等级。

• 该系列产品用于 -60 °C ... -20 °C 以下环境时，必须安装于符合下列要求的外壳内以避免机械冲击。

(1) 含镁量小于 6% 的金属外壳。

(2) 或在所安装的塑料外壳表面设置一个警告牌标明避免静电引燃危险所应采取的安全措施。

(3) 或所安装的塑料外壳的材质符合 GB3836.1-2000 第 23.4.7.8 条的考核要求。

• 接近开关必须与经本安防爆认证的关联设备配套共同组成本安防爆系统方可使用于现场存在爆炸性气体混合物的危险场所。其系统接线必须同时遵守接近开关和所配关联设备的使用说明书要求，接线端子不得接错。

• 接近开关与关联设备共同组成本安防爆系统时，必须同时满足下列要求：

$$U_o \leq U_i, I_o \leq I_i, P_o \leq P_i, C_o \geq C_i + C_c, L_o \geq L_i + L_c$$

注：U_o、I_o、P_o、C_o 和 L_o 分别代表关联设备的本安输出参数及外部允许参数；C_c、L_c 分别代表连接电缆的分布电容和电感。

• 接近开关与关联设备的延长连接电缆应为屏蔽电缆（必须有绝缘护套），其屏蔽层应接地。

• 用户不得自行更换该产品的零部件，应会同产品制造商共同解决运行中出现的故障，以杜绝损坏现象的发生。

• 产品的安装、使用和维护应同时遵守产品说明书、GB3836.13-1997“爆炸性气体环境用电气设备 第 13 部分：爆炸性气体环境用电气设备的检修”、GB3836.15-2000“爆炸性气体环境用电气设备 第 15 部分：危险场所电气安装（煤矿除外）”及 GB50257-1996“电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境 电气装置施工及验收规范”的有关规定。

产品使用注意事项

NEPSI

介绍

标准符合

防爆标志

综述

允许最高环境温度

安装与调试

产品使用特殊要求

产品使用注意事项

中国防爆操作指南

GB3836.1-2000, GB3836.8-2003

Ex nL II CT1-T6

必须根据技术参数表和本操作指南里所述的参数进行相应的设备操作。必须遵守 NEPSI 鉴定证书。特殊条件也必须遵循。

根据温度等级，温度范围已经在 NEPSI 鉴定证书中给出。

使用或使用目标必须遵循相关的法律法规。

- 为避免产生静电危险，下列型号接近开关外壳的金属部件必须可靠接地。

| | | |
|-----------------|-----------------|----------------|
| NCB1.5*M*N0* | NJ1,5-6,5*-N* | NJ4-30GM-N200* |
| NCB2-12GM*-N0* | NJ1,5-10GM-N-Y* | NJ5-11-N-545* |
| NCN4-12GM*-N0* | NJ1,5-8GM-N* | NJ5-11-N-G* |
| NCB5-18GM*-N0* | NJ1,5-8-N* | NJ5-18GM-N* |
| NCN8-18GM*-N0* | NJ1,5-18GM-N-D* | NJ6-22-N-G* |
| NCB10-30GM*-N0* | NJ2-11-N-G* | NJ8-18GM-N* |
| NCN15-30GM*-N0* | NJ2-12GM-N* | NJ10-22-N-G* |
| NJ0,2-10GM*-N* | NJ2-14GM-N* | NJ10-130GM-N* |
| NJ0,8-4,5-N* | NJ2,5-14GM-N* | NJ4-12GM-N* |
| NJ0,8-5GM*-N* | | |

- 该系列产品在使用时，电气连接件的装配必须达到 GB4208-1993 标准所要求的 IP54 以上外壳防护等级。

- 该系列产品用于 -60 °C ... -20 °C 以下环境时，必须安装于符合下列要求的外壳内以避免机械冲击。

(4) 含镁量小于 6% 的金属外壳。

(5) 或在所安装的塑料外壳表面设置一个警告牌标明避免静电引燃危险所应采取的安全措施。

(6) 或所安装的塑料外壳的材质符合 GB3836.1-2000 第 23.4.7.8 条的考核要求。

- 接近开关必须与经防爆认证的关联限能设备配套共同组成 "nL" 型防爆系统方可使用于现场存在爆炸性气体混合物的危险场所。其系统接线必须同时遵守接近开关和所配关联限能设备的使用说明书要求，接线端子不得接错。

- 接近开关与关联限能设备共同构成 "nL" 型防爆系统时，必须同时满足下列要求：

$$U_o \leq U_i, I_o \leq I_i, P_o \leq P_i, C_o \geq C_i + C_c, L_o \geq L_i + L_c$$

注：U_o、I_o、P_o、C_o 和 L_o 分别代表关联限能设备的输出参数及外部允许参数；

C_c、L_c 分别代表连接电缆的分布电容和电感。

- 接近开关与关联限能设备的延长连接电缆应为屏蔽电缆（必须有绝缘护套），其屏蔽层应接地。

- 用户不得自行更换该产品的零部件，应会同产品制造商共同解决运行中出现的故障，以杜绝损坏现象的发生。

- 产品的安装、使用和维护应同时遵守产品说明书、GB3836.13-1997 “爆炸性气体环境用电气设备 第 13 部分：爆炸性气体环境用电气设备的检修”、GB3836.15-2000 “爆炸性气体环境用电气设备 第 15 部分：危险场所电气安装（煤矿除外）”及 GB50257-1996 “电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境 电气装置施工及验收规范”的有关规定。