

кулачковые переключатели с креплением винтами на дверце (продолжение)



275 26



275 23



275 17



275 35



Технические характеристики (стр. 385)

Для изменения состояния цепи, в состав которой они входят. Индикация состояния цепи положением ручки управления
Устанавливаются на дверцах комплектных устройств
Выпускаются с серой/черной ручкой управления и алюминиевой лицевой панелью с маркировкой
Соответствуют МЭК EN 604973
Степень защиты со стороны ручки управления IP40
Степень защиты со стороны контактов IP2X (для переключателей типоразмером до PR 26)

Упак.	Кат. №	Переключатель 3-фазного электродвигателя			
		Переключатель реверсивный 1-скоростной			
		Типо-размер	Макс. мощность для категории применения AC 3 AC 3 кВт	Положения	Число контактов
1	275 10	PR 12	4		5
1	275 14	PR 17	7.5		5
1	275 18	PR 21	7.5		5
1	275 22	PR 26	11		5
1	275 26	PR 40	18.5		5
1	275 30	PR 63	22		5
		Переключатель 3-фазного электродвигателя на одно направление			
		Типо-размер	Макс. мощность для категории применения AC 3 AC 3 кВт	Положения	Число контактов
1	275 11	PR 12	4		8
1	275 15	PR 17	7.5		8
1	275 19	PR 21	7.5		8
1	275 23	PR 26	11		8
1	275 27	PR 40	18.5		8
1	275 31	PR 63	22		8
		Переключатель на одно направление 2-скоростной с коммутацией по схеме Даландера			
		Типо-размер	Макс. мощность для категории применения AC 3 AC 3 кВт	Положения	Число контактов
1	275 12	PR 12	4		8
1	275 16	PR 17	7.5		8
1	275 20	PR 21	7.5	8	
1	275 24	PR 26	11	8	
1	275 28	PR 40	18.5	8	
1	275 13	PR 12	4		8
1	275 17	PR 17	7.5		8
1	275 21	PR 21	7.5		8
1	275 25	PR 26	11		8
1	275 29	PR 40	18.5		8

Упак.	Кат. №	Переключатели электроизмерительных приборов				
		Амперметры				
		Для одного амперметра в трехфазной сети				
		Типо-размер	Макс. ток для категории применения AC 21, A	Положения	Число контактов	Описание
1	146 50	PR 12	16		6	3 ТТ с общей точкой
1	275 34	PR 12	16		9	Без ТТ
1	275 35	PR 12	16		9	3 изолированных ТТ
		Вольтметры				
		Для одного вольтметра в трехфазной сети				
		Типо-размер	Макс. ток для категории применения AC 21, A	Положения	Число контактов	Описание
1	146 52	PR 12	16		4	Без нейтрали
1	146 53	PR 12	16		6	С нейтралью



Электроизмерительные приборы для установки на дверце комплектного устройства

См. стр. 117